



REGISTRE

ACCESSIBILITÉ

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

CNISAM

Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Mobilité

LE RÔLE
D'INNOVATION
dans les territoires



REGISTRE ACCESSIBILITÉ

PRÉAMBULE

L'ETSUP est installée depuis novembre 2020 dans la tour Maine Montparnasse.

Elle y occupe la totalité du 46^{ème} étage (accueil, bureaux et salles de cours) et une partie du 44^{ème} étage (salles de cours).

L'accessibilité du bâtiment jusqu'au palier d'accès du 46^{ème} étage et les espaces communs du 44^{ème} étage (toilettes notamment) relèvent de la responsabilité de l'EITMM (Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse), propriétaire.

Le registre d'accessibilité de la tour est consultable sur demande à l'accueil visiteur au rez-de-chaussée.





RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : ETSUP (École supérieure de travail social)

Adresse : 33, avenue du Maine - Tour Montparnasse 46ème et 44ème étage

Code postal : 75015 Ville : PARIS

Téléphone : 01 44 16 81 81

Fax :

Site web : <http://etsup.com>

Email : contact@etsup.com

Nom du représentant de la personne morale : Catherine Scordia (Directrice Générale)

Siret : 78428109900043

APE : 8559B

Activité : Formation

L'établissement fait partie de la 5^{ème} catégorie.

Effectif de l'ERP : Personnel : 50 Public : 250 Total : 300

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI NON

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI NON

Si oui à quelle date :

Existe-il un registre de sécurité : OUI NON

SIGNALETIQUE

CONFORME

- (Partiellement) Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- (Partiellement) Typographie de couleur contrastée selon le type de support

NON CONFORME :

- Toute information sonore doublée par une information visuelle
- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Création d'une signalétique compatible avec les impératifs de sécurité incendie d'un ITGH (affichage ignifugé)	1 semaine	500 €		Sept 2021

ÉCLAIRAGE

CONFORME

- (Corridor central) Circulation intérieur 100 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

NON CONFORME :

- (Espaces bureaux) Circulation intérieur 100 lux

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Escalier et équipement 150 lux

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

CHEMINEMENT

CONFORME

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie ≥ 0.15 m
- Dévers sur les cheminements \leq à 3 %
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique

NON CONFORME :

- Éléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- Cheminement extérieur 20 lux
- Hauteur de passage libre $\leq 2,20$ m sous élément suspendu

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PARKING

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLEVATRICE

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée ≥ 300 kg

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ESCALIER \leq 3 MARCHES

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche \leq 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron \geq 28 cm

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ESCALIER > 3 MARCHES

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PLAN INCLINÉ, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers \leq à 3 %

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

DISPOSITIF DE COMMANDE

PAS CONCERNÉ OU RELEVANT DE L'EITMM

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

BANQUE D'ACCUEIL

CONFORME

- Configuré pour une communication visuelle

NON CONFORME :

- Utilisable en position debout ou assise
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PERSONNEL

NON CONFORME :

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Formation des agents d'accueil	Cycle de 7 heures			Oct 2021
Formation du référent handicap	Cycle de 7 heures			Oct 2021

MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

PAS CONCERNÉ

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

TOILETTES

CONFORME

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan \leq 0.85 m

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

LAVABO

NON CONFORME :

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm(Siphon déporté)
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

CNISAM

Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers

**PÔLE
D'INNOVATION**
artisanat et petites entreprises



**Chambres de Métiers
et de l'Artisanat**

Région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

CNISAM - Service de la Chambre Régionale de Métiers
et de l'Artisanat de la Nouvelle Aquitaine
14 rue de Belfort CS 71300 - 87060 LIMOGES cedex
Tél : 05 55 79 40 70 / contact@cnisam.fr

WWW.CNISAM.FR



RÉGION
**NOUVELLE-
AQUITAINE**
AGUTAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

DGE
DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

l'Europe
s'engage
en Limousin
avec le **FEDER**

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'État avant le 1er octobre 2016 suite à l'avis du Conseil régional.